



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води. № 31520164/06.11.2009г.,

продължено с Решение № РР-2573/02.10.2015г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от ЗВ)

Обект	ОТ „Свинекомплекс“ в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, НА „Свинекомплекс“ в ПИ с идентификатор 27111.48.95 по КККР с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
Цели на заявеното водовземане	Водоснабдяване за животновъдство;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер – Марица Изток“.
Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3, вр. Приложение №35 от ПУРБ на ИБР, от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на манган и фосфати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q012 е постигане на добро състояние по показатели: манган и фосфати. Съгласно доклад за състоянието на водите през 2021г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q012 е „лошо“ - показатели на замърсяване са нитрати, манган, фосфати.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един шахтов кладенец (ШК) с дълбочина 9,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	1 бр. ШК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 57371.14.117 по КККР с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
ЕКАТТЕ	57371
Параметри на разрешеното водовземане.	$Q_{\text{ср год}} = 2,06$ л/сек. $Q_{\text{макс}} = 12,0$ л/сек. $Q_{\text{год}} = 65\ 115$ м ³ /год. $S_{\text{макс доп експл.}} = 0,98$ м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането;



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



	<p>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, манган.</p> <p>Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2023г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал.2, т.3 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, кадмий, олово, живак, тетрачлоретилен, тричлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;</p> <p>Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане от водовземното съоръжение;</p> <p>Измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</p> <p>Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. МИТКА ДУРЕВА-ГОРЯЛКОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

(съгласно Заповед № РД-03-213/05.09.2023 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)

